

ARI (米国冷凍空調工業会) 規格450

冷媒側の飽和凝縮温度	40.6 °C
冷媒ガス入口側の最小実際温度	51.7 °C
水側入口温度	29.4 °C
水側出口温度	35.0 °C

ARI (米国冷凍空調工業会) 規格480

冷却される液体	水
水側入口温度	12 °C
水側出口温度	6.7 °C
蒸発器の出口側の飽和冷媒温度	1.7 °C
膨張機構入口側の液冷媒温度	37.8 °C